



#### OBSERVAÇÕES

- Ø MÍNIMO É DE 0.95 m
- LARGURA MÍNIMA É DE 0.85m
- Ø MÁXIMO OU LARGURA < 3h (PROFUNDIDADE ÚTIL)
- VOLUME ÚTIL MÍNIMO É DE 1250 LITROS
- CONFORME NBR 7229/93

#### SOP - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

MUNICÍPIO:

PRANCHA:

DETALHES FILTRO ANAERÓBICO CILÍNDRICO

RESP. TÉCNICO:

PRANCHA Nº:

13