

PLANTA BAIXA



DIMENSIONAMENTO DA TAMPA DO SUMIDOURO

B	e	As Princ.	As Distr.
1.00 m	6 cm	Ø 4.2 c/ 12	Ø 4.2 c/ 19
1.5 m	8 cm	Ø 5.0 c/ 16	Ø 5.0 c/ 20
2.00 m	8 cm	Ø 5.0 c/ 13	Ø 5.0 c/ 20
2.50 m	8 cm	Ø 5.0 c/ 10	Ø 5.0 c/ 20

e= espessura da tampa

B= larguras padronizadas dos sumidouros

OBS.: recobrimento mínimo de 2.5 cm



SOP - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

MUNICÍPIO:

PRANCHA:

DETALHE DOS POÇOS SUMIDOUROS

RESP. TÉCNICO:

PRANCHA Nº:

09